

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – NOVEMBRO 2024			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	2.024	2.974	2.973
Cloro residual Livre	2.024	2.974	2.966
Cor aparente	2.024	2.974	2.974
Flúor	1.016	1.763	1.763
Coliformes totais	1.320	1.545	1.545
Escherichia coli	1.320	1.545	1.545

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	2.974	2.973	1	< 1	< 1	7,7	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	2.974	2.966	8	< 0,2	0,8	1,7	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	2.974	2.974	0	< 10	< 10	10	15 mg/L Pt Co
pH	1.788	1.788	0	4.0	6.9	8.7	-
Coliformes	1.545	1.545	0	A	A	A	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença