

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – FEVEREIRO 2025			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	1.859	2.846	2.843
Cloro residual Livre	1.859	2.846	2.833
Cor aparente	1.859	2.846	2.845
Flúor	1.016	1.665	1.665
Coliformes totais	1.155	1.506	1.506
Escherichia coli	1.155	1.506	1.506

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	2.846	2.843	3	< 1	< 1	14,8	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	2.846	2.833	13	< 0,2	0,8	2,2	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	2.846	2.845	1	< 10	< 10	20	15 mg/L Pt Co
pH	1.692	1.692	0	4,7	6,9	8,4	-
Coliformes	1.506	1.506	0	A	A	A	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença